

採取年月日：2026年6月15日

項目	単位等	横江頭首工 (横江系)	上水道管理 センター	おにぎりの志鷹 (千寿ヶ原系)	戸崎公民館 (戸崎寺系)	立山町役場 (向新庄系)	塚越公民館 (大森配水系)	日中上野公民館 (岩崎野系)	千垣公衆トイレ (千垣系)	基準
採取時間	-	09時35分	09時10分	10時20分	09時55分	08時20分	08時40分	11時20分	09時45分	-
気温	℃	23.0	23.0	24.0	24.0	24.0	23.0	24.0	23.0	-
水温	℃	19.0	16.0	9.0	16.0	20.0	23.0	23.0	18.0	-
残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	-
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	≦100
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦10
フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦1.0
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.04
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.00005
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.6
クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.03
ジブromクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.1
臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.03
ブromジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.03
ブromホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	≦0.3
銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦200
マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.05
塩化物イオン	mg/L	4.1	4.8	1.7	2.5	4.0	4.8	4.1	3.2	≦200
硬度	mg/L	37	25	26	22	53	59	38	43	≦300
蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.2
ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	≦3
pH値	-	7.0(at 21.5℃)	6.9(at 21.6℃)	7.8(at 21.5℃)	7.5(at 21.5℃)	6.7(at 21.9℃)	6.3(at 21.8℃)	6.6(at 21.9℃)	7.5(at 21.8℃)	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	≦5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	≦2
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-

立山町役場 水道課 様

(令和8年度6月分)水質検査結果一覧表

採取年月日: 2026年6月15日

項目	単位等	目桑公民館 (目桑系)	米道ポンプ場 (岩瀬野系)							基準
採取時間	-	10時50分	10時50分							-
気温	℃	24.0	25.0							-
水温	℃	20.0	17.0							-
残留塩素	mg/L	0.2	0.4							-
一般細菌	個/ml	0	0							≤100
大腸菌	-	不検出	不検出							検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-							≤0.003
水銀及びその化合物	mg/L	-	-							≤0.0005
セレン及びその化合物	mg/L	-	-							≤0.01
鉛及びその化合物	mg/L	-	-							≤0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-							≤0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-							≤0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	-	-							≤0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-							≤0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-							≤10
フッ素及びその化合物	mg/L	-	-							≤0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-							≤1.0
四塩化炭素	mg/L	-	-							≤0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-							≤0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-							≤0.04
ジクロロメタン	mg/L	-	-							≤0.02
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-							≤0.01
トリクロロエチレン	mg/L	-	-							≤0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	-	-							≤0.00005
ベンゼン	mg/L	-	-							≤0.01
塩素酸	mg/L	-	-							≤0.6
クロロ酢酸	mg/L	-	-							≤0.02
クロロホルム	mg/L	-	-							≤0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	-	-							≤0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-							≤0.1
臭素酸	mg/L	-	-							≤0.01
総トリハロメタン	mg/L	-	-							≤0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	-	-							≤0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-							≤0.03
ブロモホルム	mg/L	-	-							≤0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	-	-							≤0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-							≤1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-							≤0.2
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01							≤0.3
銅及びその化合物	mg/L	-	-							≤1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-							≤200
マンガン及びその化合物	mg/L	-	-							≤0.05
塩化物イオン	mg/L	3.1	4.2							≤200
硬度	mg/L	30	38							≤300
蒸発残留物	mg/L	-	-							≤500
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-							≤0.2
ジェオスミン	mg/L	-	-							≤0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-							≤0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	-	-							≤0.02
フェノール類	mg/L	-	-							≤0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.3	< 0.3							≤3
pH値	-	8.1(at 21.7℃)	6.6(at 21.7℃)							5.8~8.6
味	-	異常なし	異常なし							異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常なし							異常でないこと
色度	度	< 0.5	< 0.5							≤5
濁度	度	< 0.1	< 0.1							≤2
判定		適合	適合							-