

採取年月日: 2026年9月14日

項目	単位等	横江頭首工 (横江系)	上水道管理センター	おにぎりの志摩 (千寿ヶ原系)	芦原公民館 (芦原寺系)	立山町役場 (向新庄系)	塚越公民館 (大森配水系)	日中上野公民館 (岩崎野系)	千頃公衆トイレ (千頃系)	基準
採取時間	-	10時10分	09時40分	10時40分	10時25分	08時10分	09時15分	11時20分	10時15分	-
気温	℃	29.0	29.0	29.0	29.0	31.0	29.0	28.0	29.0	-
水温	℃	24.0	18.0	13.0	22.0	24.0	25.0	23.0	23.0	-
残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	-
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	≦100
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦10
フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦1.0
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.04
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.00005
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.6
クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.03
ジブromクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.1
臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.01
総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.03
ブromジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.03
ブromホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	≦0.3
銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦200
マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.05
塩化物イオン	mg/L	4.7	6.1	1.7	2.6	3.6	4.6	4.6	4.1	≦200
硬度	mg/L	37	41	26	22	59	58	46	60	≦300
蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.2
ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.02
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.5	≦3
pH値	-	6.9(at 21.7℃)	6.9(at 21.4℃)	7.6(at 21.3℃)	7.4(at 21.7℃)	6.8(at 21.7℃)	6.3(at 21.8℃)	6.5(at 21.8℃)	7.3(at 21.7℃)	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	≦5
濁度	度	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	≦2
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-

立山町役場 水道課 様

(令和8年度9月分)水質検査結果一覧表

採取年月日：2026年9月14日

項目	単位等	目黒公民館 (目黒系)	米道ポンプ場 (岩崎野系)						基準
採取時間	-	11時35分	11時50分						-
気温	℃	28.0	26.0						-
水温	℃	20.0	20.0						-
残留塩素	mg/L	0.3	0.3						-
一般細菌	個/ml	10	0						≤100
大腸菌	-	不検出	不検出						検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-						≤0.003
水銀及びその化合物	mg/L	-	-						≤0.0005
セレン及びその化合物	mg/L	-	-						≤0.01
鉛及びその化合物	mg/L	-	-						≤0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-						≤0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-						≤0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	-	-						≤0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-						≤0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-						≤10
フッ素及びその化合物	mg/L	-	-						≤0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-						≤1.0
四塩化炭素	mg/L	-	-						≤0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-						≤0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-						≤0.04
ジクロロメタン	mg/L	-	-						≤0.02
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-						≤0.01
トリクロロエチレン	mg/L	-	-						≤0.01
ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	-	-						≤0.00005
ベンゼン	mg/L	-	-						≤0.01
塩素酸	mg/L	-	-						≤0.6
クロロ酢酸	mg/L	-	-						≤0.02
クロロホルム	mg/L	-	-						≤0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	-	-						≤0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-						≤0.1
臭素酸	mg/L	-	-						≤0.01
総トリハロメタン	mg/L	-	-						≤0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	-	-						≤0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-						≤0.03
ブロモホルム	mg/L	-	-						≤0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	-	-						≤0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-						≤1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-						≤0.2
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01						≤0.3
銅及びその化合物	mg/L	-	-						≤1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-						≤200
マンガン及びその化合物	mg/L	-	-						≤0.05
塩化物イオン	mg/L	3.2	4.4						≤200
硬度	mg/L	32	46						≤300
蒸発残留物	mg/L	-	-						≤500
陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-						≤0.2
ジェオスミン	mg/L	-	-						≤0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-						≤0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	-	-						≤0.02
フェノール類	mg/L	-	-						≤0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.3	0.4						≤3
pH値	-	8.1(at 21.5℃)	6.6(at 22.2℃)						5.8~8.6
味	-	異常なし	異常なし						異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常なし						異常でないこと
色度	度	< 0.5	< 0.5						≤5
濁度	度	0.2	0.1						≤2
判定		適合	適合						-